Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Моздокском районе»
_____ Хачатрян А. М.
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №705 ОГ от «07» апреля 2022г.**
**по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на**
**протокол испытаний №2358 от 07.04.2022г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор №230 от 04.02.2022г.
**Дата проведения экспертизы:** 07.04.2022г.
**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения.
**Дата и время отбора пробы (образца):** «06» апреля 2022г. 10:00
**Дата и время доставки пробы (образца):** «06» апреля 2022г. 11:15
**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14.
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Молодежная,26.
**Материалы экспертизы:** протокол испытаний № 2358 от 07.04.2022г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
**Заключение:** образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарный врач по ОГ Федорова А.С.


Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а» тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
**Место осуществления деятельности:** РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 выдан 14 сентября 2017 г. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 октября 2015 г. Действителен: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»
_____ Хачатрян А.М.

**Протокол испытаний №2358**
**от «07» апреля 2022г.**

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик: МУП «Притеречное».
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаевым М.М.
Дата и время отбора пробы (образца): 06.04.2022г. $10^{00}$
Дата и время доставки пробы (образца): 06.04.2022г. $11^{15}$
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный,
(наименование и юридический адрес)
ул. Тимирязева, д.14.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный,
(наименование, фактический адрес)
ул. Молодежная,26.
Код пробы (образца): 14.22.2358.01.01

Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке.
Условия хранения _____-_____
Дополнительные сведения: производственный контроль договор №230 от 04.02.2022г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Черкасова Г.Г.
(подпись) (ФИО)


Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения

**Код образца (пробы):** 14.22.2358.01.01

**Микробиологические исследования воды питьевой**
**№175 от 07.04.2022г**

| | Место отбора проб | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Ед. изм. | НД на метод исследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 175 | РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Молодежная,26 | Общее микробное число (ОМЧ)(37+/-1,0)С | 0 | не более 50 | КОЕ/см$^3$ | МУК 4.2.1018-01 |
| | | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не обн. | отсутствие | КОЕ/100см$^3$ | ГОСТ 31955-1-2013 |
| | | Споры сульфитредуцирующих клостридий | не обн. | отсутствие | Число спор в 20см$^3$ | МУК 4.2.1018-01 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Моздокском районе»
_____ Хачатрян А. М.
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №706 ОГ от «07» апреля 2022г.**
**по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на**
**протокол испытаний №2359 от 07.04.2022г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор №230 от 04.02.2022г.
**Дата проведения экспертизы:** 07.04.2022г.
**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения.
**Дата и время отбора пробы (образца):** «06» апреля 2022г. 10:00
**Дата и время доставки пробы (образца):** «06» апреля 2022г. 11:15
**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались робы (образцы):** МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14.
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной,22.
**Материалы экспертизы:** протокол испытаний № 2359 от 07.04.2022г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
**Заключение:** образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарный врач по ОГ Федорова А.С.


Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а» тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
**Место осуществления деятельности:** РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 выдан 14 сентября 2017 г. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 октября 2015 г. Действителен: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»
_____ Хачатрян А.М.

**Протокол испытаний №2359**
**от «07» апреля 2022г.**

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик: МУП «Притеречное».
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаевым М.М.
Дата и время отбора пробы (образца): 06.04.2022г. $10^{00}$
Дата и время доставки пробы (образца): 06.04.2022г. $11^{15}$
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14.
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной,22.
(наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца): 14.22.2359.01.01
Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке.
Условия хранения _____-_____
Дополнительные сведения: производственный контроль договор №230 от 04.02.2022г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Черкасова Г.Г.
(подпись) (ФИО)


Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения

**Код образца (пробы):** 14.22.2359.01.01

## Микробиологические исследования воды питьевой
## №171 от 07.04.2022г

| | Место отбора проб | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Ед. изм. | НД на метод исследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 175 | РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной,22 | Общее микробное число (ОМЧ)(37+/-1,0)С | 0 | не более 50 | КОЕ/см$^3$ | МУК 4.2.1018-01 |
| | | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не обн. | отсутствие | КОЕ/100см$^3$ | ГОСТ 31955-1-2013 |
| | | Споры сульфитредуцирующих клостридий | не обн. | отсутствие | Число спор в 20см$^3$ | МУК 4.2.1018-01 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Моздокском районе»
_____ Хачатрян А. М.
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №707 ОГ от «07» апреля 2022г.**
**по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на**
**протокол испытаний №2360 от 07.04.2022г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор №230 от 04.02.2022г.
**Дата проведения экспертизы:** 07.04.2022г.
**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения.
**Дата и время отбора пробы (образца):** «06» апреля 2022г. 10:00
**Дата и время доставки пробы (образца):** «06» апреля 2022г. 11:15
**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались робы (образцы):** МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14.
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной,26.
**Материалы экспертизы:** протокол испытаний № 2360 от 07.04.2022г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
**Заключение:** образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарный врач по ОГ Федорова А.С.


Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а» тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
**Место осуществления деятельности:** РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 выдан 14 сентября 2017 г. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 октября 2015 г. Действителен: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»
_____ Хачатрян А.М.

**Протокол испытаний №2360**
**от «07» апреля 2022г.**

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик: МУП «Притеречное».
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаевым М.М.
Дата и время отбора пробы (образца): 06.04.2022г. $10^{00}$
Дата и время доставки пробы (образца): 06.04.2022г. $11^{15}$
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14.
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной,26.
(наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца): 14.22.2360.01.01
Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке.
Условия хранения _____-_____
Дополнительные сведения: производственный контроль договор №230 от 04.02.2022г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Черкасова Г.Г.
(подпись) (ФИО)


Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения

**Код образца (пробы):** 14.22.2360.01.01

**Микробиологические исследования воды питьевой**
**№172 от 07.04.2022г**

| | Место отбора проб | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Ед. изм. | НД на метод исследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 172 | РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной,26 | Общее микробное число (ОМЧ)(37+/-1,0)С | 0 | не более 50 | КОЕ/см$^3$ | МУК 4.2.1018-01 |
| | | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не обн. | отсутствие | КОЕ/100см$^3$ | ГОСТ 31955-1-2013 |
| | | Споры сульфитредуцирующих клостридий | не обн. | отсутствие | Число спор в 20см$^3$ | МУК 4.2.1018-01 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РСО-Алания в Моздокском районе»
_____ Хачатрян А. М.
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №708 ОГ от «07» апреля 2022г.**
**по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на**
**протокол испытаний №2361 от 07.04.2022г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор №230 от 04.02.2022г.
**Дата проведения экспертизы:** 07.04.2022г.
**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения.
**Дата и время отбора пробы (образца):** «06» апреля 2022г. 10:00
**Дата и время доставки пробы (образца):** «06» апреля 2022г. 11:15
**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались робы (образцы):** МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14.
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной,5.
**Материалы экспертизы:** протокол испытаний № 2361 от 07.04.2022г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
**Заключение:** образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарный врач по ОГ Федорова А.С.


Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а» тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
**Место осуществления деятельности:** РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 выдан 14 сентября 2017 г. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 октября 2015 г. Действителен: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»
_____ Хачатрян А.М.

**Протокол испытаний №2361**
**от «07» апреля 2022г.**

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик: МУП «Притеречное».
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаевым М.М.
Дата и время отбора пробы (образца): 06.04.2022г. $10^{00}$
Дата и время доставки пробы (образца): 06.04.2022г. $11^{15}$
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14.
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной,5.
(наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца): 14.22.2361.01.01
Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления: _____ Номер партии: _____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке.
Условия хранения _____
Дополнительные сведения: производственный контроль договор №230 от 04.02.2022г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Черкасова Г.Г.
(подпись) (ФИО)


Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения

**Код образца (пробы):** 14.22.2361.01.01

**Микробиологические исследования воды питьевой**
**№173 от 07.04.2022г**

| | Место отбора проб | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Ед. изм. | НД на метод исследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 173 | РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной,5 | Общее микробное число (ОМЧ)(37+/-1,0)С | 0 | не более 50 | КОЕ/см$^3$ | МУК 4.2.1018-01 |
| | | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не обн. | отсутствие | КОЕ/100см$^3$ | ГОСТ 31955-1-2013 |
| | | Споры сульфитредуцирующих клостридий | не обн. | отсутствие | Число спор в 20см$^3$ | МУК 4.2.1018-01 |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»**
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности: 363750, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
_____ Хачатрян А. М.
(подпись) (ФИО)

**Экспертное заключение №709 ОГ от «07» апреля 2022г.**
**по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на протокол испытаний №2362 от 07.04.2022г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор №230 от 04.02.2022г.
**Дата проведения экспертизы:** 07.04.2022г.
**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения.
**Дата и время отбора пробы (образца):** «06» апреля 2022г. 10:00
**Дата и время доставки пробы (образца):** «06» апреля 2022г. 11:15
**Цель отбора:** соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14.
**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** Скважина, РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной,62а.
**Материалы экспертизы:** протокол испытаний № 2362 от 07.04.2022г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
**Заключение:** образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарный врач по ОГ Федорова А.С.



Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»**
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а» тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
**Место осуществления деятельности:** РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 выдан 14 сентября 2017 г. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 октября 2015 г. Действителен: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»
Хачатрян А.М.

**Протокол испытаний №2362**
**от «07» апреля 2022г.**

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик: МУП «Притеречное».
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе» Кесаевым М.М.
Дата и время отбора пробы (образца): 06.04.2022г. $10^{00}$
Дата и время доставки пробы (образца): 06.04.2022г. $11^{15}$
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Притеречное», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Тимирязева, д.14.
(наименование и юридический адрес)
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Скважина, РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, ул. Никулиной,62а.
(наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца): 14.22.2362.02.01 ; 15.22.2362.02.02
Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____
Объем партии: 1-я проба - 0,5л.; 2-я проба - 1,5л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка и пластиковая бутылка
НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке.
Условия хранения _____-_____
Дополнительные сведения: производственный контроль договор №230 от 04.02.2022г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Черкасова Г.Г.
(подпись) (ФИО)


Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения

**Код образца (пробы):** 14.22.2362.01.01

**Микробиологические исследования воды питьевой**
**№174 от 07.04.2022г**

| | Место отбора проб | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Ед. изм. | НД на метод исследования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 174 | РСО-Алания, Моздокский район, пос. Тельмана, скважина ул. Никулиной,62а | Общее микробное число (ОМЧ)(37+/-1,0)С | 0 | не более 50 | КОЕ/см$^3$ | МУК 4.2.1018-01 |
| | | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не обн. | отсутствие | КОЕ/100см$^3$ | ГОСТ 31955-1-2013 |
| | | Споры сульфитредуцирующих клостридий | не обн. | отсутствие | Число спор в 20см$^3$ | МУК 4.2.1018-01 |

**Код образца (пробы):** 15.22.2362.02.02

**Физико-химические исследования воды питьевой**
**№47 от 07.04.2022г.**

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований и допустимая погрешность измерения | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД регламентирующий объем исследований и их оценку | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах (20°) | 1 | не более 2 | балл | СанПиН 1.2.3685-21 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус (20°) | 1 | не более 2 | балл | | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Мутность (формаз) | менее 1,0 | не более 2,6 | ЕМФ | | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Окисляемость перманганатная | 1,2±0,2 | не более 5,0 | мг О/дм$^3$ | | ГОСТ 55684-2013 |
| 5 | Азот аммиака | менее 0,05 | не более 1,5 | мг/л | | ГОСТ 33045-2014 |
| 6 | Азот нитрита | менее 0,003 | не более 3,0 | мг/л | | ГОСТ 33045-2014 |
| 7 | Нитраты | 0,70±0,14 | не более 45 | мг/л | | ГОСТ 33045-2014 |
| 8 | Жесткость общая | 6,0±0,9 | не более 7,0 | °Ж | | ГОСТ 31954-2012 |
| 9 | Общая минерализация (сухой остаток) | 175,0±7,1 | не более 1000 | мг/л | | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| 10 | Сульфаты | 31,0±6,2 | не более 500 | мг/л | | ГОСТ 31940-2012 |
| 11 | Фториды | 0,35±0,01 | не более 1,5 | мг/л | | ГОСТ 4386-89 |
| 12 | Водородный показатель | 7,6±0,2 | в пределах 6-9 | ед. pH | | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 13 | Железо (суммарно) | менее 0,1 | не более 0,3 | мг/л | | ГОСТ 4011-72 |
| 14 | Хлориды | менее 10,0 | не более 350 | мг/л | | ГОСТ 4245-72 |